



IDENTIFICAÇÃO POSTAL

Morada RUA VASCO DA GAMA, PISO 0
Localidade ÍLHAVO
Freguesia ÍLHAVO (SÃO SALVADOR)
Concelho ÍLHAVO

GPS 40.604740, -8.663989

IDENTIFICAÇÃO PREDIAL/FISCAL

Conservatória do Registo Predial de ÍLHAVO
Nº de Inscrição na Conservatória 3945
Artigo Matricial nº 4490

Fração Autónoma 0B

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Área Total de Pavimento 74,06 m²

Este certificado apresenta a classificação energética deste edifício ou fração. Esta classificação é calculada comparando o desempenho energético deste edifício nas condições atuais, com o desempenho que este obteria nas condições mínimas (com base em valores de referência ou requisitos aplicáveis para o ano assinalado) a que estão obrigados os edifícios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Determinam a classe energética do edifício e a eficiência na utilização de energia, incluindo o contributo de fontes renováveis. São apresentados comparativamente a um valor de referência e calculados em condições padrão.

Aquecimento Ambiente

Referência: 10,0 kWh/m².ano

Edifício: - kWh/m².ano

Renovável: - %

100% MAIS eficiente
que a referência

Arrefecimento Ambiente

Referência: 2,8 kWh/m².ano

Edifício: 4,0 kWh/m².ano

Renovável: 94 %

92% MAIS eficiente
que a referência

Água Quente Sanitária

Referência: 8,6 kWh/m².ano

Edifício: 22 kWh/m².ano

Renovável: 83 %

57% MAIS eficiente
que a referência

CLASSE ENERGÉTICA

Mais eficiente

Julho 2006 Dez. 2013 Jan. 2016 **Julho 2021**

A+ 0% a 25%

A 26% a 50%

B 51% a 75%

B- 76% a 100%

C 101% a 150%

D 151% a 200%

E 201% a 250%

F Mais de 251%

A+ NZEB 21 EDIFÍCIO MUITO EFICIENTE

18%

Mínimo: Edifícios Novos

Mínimo: Grd. Renovação

ENERGIA RENOVÁVEL

Contributo de energia renovável no consumo de energia deste edifício.



EMISSÕES DE CO₂

Emissões de CO₂ estimadas devido ao consumo de energia.

