



□ : Grelha de admissão de ar autorregulável a 2Pa, caudal: 55 m³/h.m --> 4 grelhas de 1.10m comprím. cada

caudal por grelha = 60.5 m³/h
caudal total = 242 m³/h

○ CE - conduta de exaustão no teto, subindo 0.50m acima do cumme da cobertura

VENTILAÇÃO

Req: Carlos Manuel Gonçalves dos Santos
Obra: Rua do Côco-ro-Santa Joana-Aveiro

TÉRMINICO Esc.: 1 / 100